



Göteborgs Stad

Fastighetskontoret

Bergtekniskt utlåtande

Datum: 2019-09-20

FK Diarienummer: 6994/15

Exploateringsavdelningen


Geotekniker/Geolog: Andris Vilumson

Telefon: 031-368 12 25

E-post: andris.vilumson@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för förskola och bostäder vid Guldhedsgatan inom stadsdelen Guldheden i Göteborg

Kompletterande bergtekniskt utlåtande



Planområdet



Göteborgs Stad

Fastighetskontoret

1. Allmänt

Det tidigare förslaget för planområdet har utökats och innefattar nu även befintlig infartsgata i sydväst, se *försättssida*.

2. Bergteknik

Utanför planområdets sydvästra del utmed befintlig gata finns en flera meter hög bergsbrant/skärning som ligger inom befintligt vägområde som förvaltas av Trafikkontoret.

Det har nyligen utförts besiktningar av bergslänterna där det konstaterades att ingen risk föreligger för blockutfall eller bergras som kan komma att påverka planområdet se *foto 1*. Strax norr om och utanför planområdet har vissa bergsförtärkningar av bergslänten utförts, se *foto 2*.



Foto 1. Befintlig bergslänt utmed planområde

Foto 2. Förstärkt bergslänt norr om planområdet

Det föreligger därmed ingen risk för blockutfall/bergras som kan komma att påverka blivande detaljplan.

Göteborg 2019-09-20

Göteborgs Stad

Fastighetskontoret

Andris Vilumson

Geotekniker/Geolog