



Göteborgs Stad
Stadsbyggnadskontoret

BmSS, Flintyxegatan

Trafikbullerberäkning

2013-05-13

Sune Hildingsson

BmSS, Flintyvegatan

Trafikbuller

Beräknade nivåer utomhus, dBA.

2013-05-13

Sune Hildingsson

Trafikmängder:

Näsetvägen;

12500 fordon/dygn

Ekvivalenta och (maxvärden) dBA:

Beräkningspunkter	Våningsplan
A. Fasad mot sydost	57 (69)
B. Fasad mot sydost	60 (70)
C. Fasad mot sydost	58 (68)
D. Fasad mot sydost	59 (69)

För att nå riktvärdet 55 dBA, ekvivalent nivå, krävs exempelvis ett bullerplank i tomtgräns, ca 20 meter från Näsetvägens mittlinje.

Beräkningspunkter	Våningsplan	Plankets höjd
A. Fasad mot sydost	55 (68)	1,3 meter
B. Fasad mot sydost	55 (65)	2,0 meter
C. Fasad mot sydost	55 (66)	1,1 meter
D. Fasad mot sydost	55 (65)	1,5 meter

