



Handläggare
Bengt Dahlberg

Telefon
031-368 71 23

Datum
2008-05-27

Dnr
370/02

Sida
1 (2)

Vänersborgs tingsrätt
Miljödomstolen
Box 1070
462 28 VÄNERSBORG

Ragn-Sells Heljestorp AB ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken
(Miljödomstolens målnr M1281-08:4)

Göteborg Vatten svarar för dricksvattenförsörjningen till över en halv miljon människor i Göteborgsområdet där Göta älv utgör huvudvattentäkten i regionen. Det är därför av stor betydelse att en god vattenkvalitet i älven bibehålls och att föroreningsbelastningen på Göta älv minimeras.

Ragn-Sells Heljestorp AB (Bolaget) har till Miljödomstolen lämnat in ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken. Ändringarna berör återvinningsverksamheten (miljöstation, sorteringsanläggningen och rötningsanläggningen) men inte deponeringsverksamheten. Ansökan gäller en ökning av mängderna avfall från 250 000 ton per år till cirka 500 000 ton per år. Göteborg Vatten har beretts möjlighet att yttra sig huruvida kompletteringar av ansökningshandlingarna behövs.

Mot bakgrund av storleken på den planerade ökningen anser Göteborg Vatten att en utredning om alternativ placering av verksamheten utan påverkande utsläpp till Göta älv bör göras. Föreliggande ansökan behöver förtydligas med redovisning av vilka konsekvenser en utökad hantering får för utsläppen till Göta älv samt vilka åtgärder som planeras för att minimera negativa konsekvenser.

Teknisk beskrivning av Behandlingssystem för flytande avfall samt av Vattenbehandling – ytor: Beskrivningen behöver bli mer detaljerad inklusive vilken avskiljningseffekt som kommer att uppnås. Det behövs också en redovisning av halterna föroreningar, såväl kemiska som mikrobiologiska, i inkommande respektive behandlat vatten, samt förändring jämfört med dagens situation. Säkerhetssystemet vid driftsstörningar och överbelastning skall beskrivas.

Bolaget överväger att våtmarksbehandla sitt dagvatten. Miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en beskrivning av konsekvenserna för utsläpp till Göta älv, och säkerhet vid driftstörningar i reningsanläggningar med våtmarksbehandling. Göteborg Vatten anser att Bolaget dessutom bör utreda möjligheten att avleda det renade vattnet från SBR-anläggningen via Edsätersbäcken till våtmarksbehandling.



Göteborg Vatten anser att ansökan skall kompletteras med följande:

- En utredning om alternativ placering av verksamheten utan påverkande utsläpp till Göta älv, alternativt ett förtydligande med redovisning av vilka konsekvenser en utökad hantering får för utsläppen till Göta älv samt vilka åtgärder som planeras för att minimera negativa konsekvenser. Detta gäller även mikrobiologiska parametrar.
- En mer detaljerad beskrivning av behandlingssystemen för flytande avfall och för dagvatten inklusive halterna föroreningar, kemiska och mikrobiologiska, i inkommande och i behandlat vatten idag och efter förändringen. Säkerhetssystemet vid driftsstörningar och överbelastning måste också redovisas.
- En utredning om hur påverkan på Göta älv förändras om utsläppt vatten också renas i en våtmark samt om också renat vatten från SBR-anläggningen leds, via Edsätersbäcken, till våtmarken.

Dessutom kvarstår Göteborg Vattens synpunkter från tidigare yttrande att följande ska tas fram

- Ett koncept till beredskapsplan för hur man ska hantera och informera om störningar som kan leda till påverkan på Göta älv.
- En grundlig släckvattenutredning som redovisar hur en brand på anläggningen upptäcks, dimensionerande skadefall, hur stora mängder släckvatten som kan uppkomma, hur släckvatten ska samlas in och omhändertas, samt vilka föroreningar släckvattnet kan innehålla.

Göteborg Vatten
Projektering
Dricksvattenproduktion

Gunilla Lingenhult